

Rapport Nr 21348967

Uppdragsgivare

Hemmestorp Södergård
c/o Claes Gannfelt

Blåbärsvägen 13
275 63 BLENTARP

Hemmestorp Södergård
c/o Claes Gannfelt

Blåbärsvägen 13
275 63 BLENTARP



000007

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning : Se provets märkning
Provplats : -
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2021-08-31	Ankomstdatum	: 2021-08-31
Provtagningsstidpunkt	: 1115	Ankomsttidpunkt	: 2250
Temperatur vid provtagning	: 14.1 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Provtagare	: C. Grannfelt	Ansättningsdatum	: 2021-08-31
Provets märkning	: Blåbärsv 13		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	10		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	<1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37°C	<1		MPN/100ml

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer utförlig förklaring av analysresultatets betydelse, se vår hemsida, sgs.com/analytics-se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Linköping 2021-09-04

Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kontrollnr 3276 1686 6150 1702

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

S-0000015 : K-0000007

/09_06_J50_0043/